ITED	One-Point Lesson	สำนักงานผู้อำนวยการ	งานอาคารสถานที่
หัวเรื่อง	***การสำรองน้ำประปาของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา***	วันที่จัดทำ	หมายเลข OPL
		18 มีนาคม 2559	1
ประเภท	❑ความรู้พื้นฐาน ☑*การแก้ไขปรับปรุง* ❑ความยุ่งยาก	ผู้จัดทำ	ผู้ประเมิน
		ชัชวาล จันทนุปาน	วรรณี ศรีเพ็ญ

วัตถุประสงค์เพื่อสำรองน้ำประปาให้กับอาคารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาส่วนต่อเติม สามารถมีน้ำให้บริการได้ตลอดเวลา

ปัญหาปริมาณการใช้น้ำประปาของสำนักพัฒนาเพิ่มขึ้น แต่ระบบจ่ายน้ำประปายังเท่าเดิม

สาเหตุเนื่องจากสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ได้มีการสร้างอาคารส่วนต่อเติม เพิ่มขึ้น แต่น้ำประปาที่ใช้นั้น ถูกส่งมาจากอาคารเดิม(76) ซึ่งมีปริมาณการใช้น้ำมากอยู่แล้ว หากเกิดการซ่อมบำรุงเป็นระยะเวลานาน ๆ จะทำให้ทั้งสองอาคาร ไม่สามารถใช้น้ำประปาได้อย่างทั่วถึง



การแก้ไข เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการให้บริการน้ำประปากับเจ้าหน้าที่ และผู้มาใช้บริการอาคาร สำนักฯ ควรจัดให้มีการสำรองน้ำประปาของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาส่วนต่อเติม เพิ่มขึ้นอีก หนึ่งจุด

ผลลัพธ์ที่ได้1. อาคารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาส่วนต่อเติม สามารถให้บริการน้ำประปาได้ตลอดเวลา
2. การจ่ายน้ำประปา สามารถแยกเป็นอิสระจากกันได้
3. สามารถสลับการจ่ายน้ำประปาให้กับทั้งสองอาคารได้
4. สามารถปิดระบบเพื่อซ่อมบำรุง โดยที่ทั้งสองอาคารยังสามารถใช้น้ำประปาได้ตามปกติ

การนำไปใช้												
	วันที่											
	ผู้ถ่ายทอด											
	ผู้รับการถ่ายทอด											